

Consultas Realizadas

Licitación 430371 - ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA LA FIUNA

Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
Favor aclarar el porcentaje requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2023
En atención a la consulta N° 1, se procederá a emitir adenda N° 1.		

Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
<p>Se solicita la modificación de las especificaciones técnicas por lo siguiente: Bebedero Industrial de 98 litros como mínimo, para agua fría y purificada debe proporcionar agua para un mínimo de 280 vasitos de 200ml por hora, proporcionar agua fría y purificada. Alto: 130 cm como mínimo Profundidad: 53 cm como mínimo Ancho: 73 cm como mínimo</p> <p>Lo solicitado es debido a que las eett presentadas por la convocante están dirigidas a la marca hydroclean, a fin de obtener mayor participación de oferentes y así evitar futuras impugnaciones al llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2023
Se aceptan los bebederos de 98 litros como mínimo o de mayor capacidad, el resto de las especificaciones técnicas deben ser adoptadas a cabalidad.		

Consulta 3 - Instalacion del Bebedero

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
<p>Donde dice: Incluir Instalación del equipo a la red de agua (manguera y otros), la FIUNA provee la red de agua y energía eléctrica en la zona a instalar el equipo. Favor, detallar metros de instalación del bebedero a la conexión de red de agua y energía eléctrica, a fin de cotizar eficientemente el ítem solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2023
<p>- En cuanto a energía eléctrica, los puntos o tomas de corriente eléctrica se instalan a una distancia de 1m del bebedero como máximo a 1,5 m. - En cuanto a la instalación de agua corriente, se determina el punto más cercano adyacente al bebedero que no supera los 2m de longitud.</p>		