

Consultas Realizadas

Licitación 432742 - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SET DEL MH

Consulta 1 - Lugar de Instalacion

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2023
Se solicita se detallen las cantidades a ser instaladas en el Interior del país, esto debido a que los precios unitarios de la cotización de aires para la capital, no seran iguales a los que se instalen en el interior, en todo caso separar por lugares los items.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
El detalle de las cantidades a ser instaladas en el interior del país está indicado en el punto 2 PLAN DE ENTREGAS de las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 2 - Instalacion cañerías

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2023
Donde dice: La oferta deberá incluir las redes de cañerías de cobre; interconexiones eléctricas; aislamiento rubotex de cañerías; red de PVC para desagüe.		
Especificar, metros, lugares, etc, para la correcta cotización de los items solicitados, es imposible determinar los costos si no se tienen todos los datos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
Están previstas visitas técnicas en los edificios a fin de que los oferentes tengan un conocimiento acabado de la situación a fin de realizar la cotización de los ítems solicitados.		

Consulta 3 - Precios

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2023
Separar los items a ser entregados en el interior del país, esto por que no seran iguales los precios unitarios con entregas en la capital y loma plata, por dar un ejemplo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
Los oferentes deberán suscribirse a lo establecido en el punto 2 PLAN DE ENTREGAS de las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 4 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2023
LOS AIRES DE 12.000BTU,18.000BTU,24.000BTU,30.000BTU,36.000BTU/ LOS QUE SON TIPO SPLIT SON DE 220V. LOS AIRES DE 12.000 BTU, 18.000BTU,24.000BTU LOS QUE SON TIPO CASSETTE SON 220V. LOS AIRES DE 36.000 BTU, 48.000BTU,60.000BTU LOS QUE SON TIPO CASSETTE SON 380V. LOS AIRES DE 36.000 BTU, 48.000BTU,60.000BTU LOS QUE SON PISO TECHO SON 380V.		
FAVOR VERIFICAR LAS EETT, Y DETALLAR COMO CORRESPONDEN.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
En las Especificaciones Técnicas se han establecido los voltajes de los equipos señalados con la expresión V 220/380.		

Consulta 5 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
En las EE,TT del item 4 menciona: Evaporador del tipo piso techo y condensador de lanzamiento de aire vertical. Solicitamos a la convocante favor considerar condensador de lanzamiento de aire horizontal. Ya que esto no afecta a la funcionalidad del equipo y además, permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
Se requiere que los condensadores sean de lanzamiento vertical debido a que serán instalados en patios de aire y luz donde ya se encuentran instalados otros condensadores y con el propósito de proteger a dichos equipos de un eventual sobrecalentamiento de los motores.		

Consulta 6 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2023
Estimados, como potencial oferente, estamos interesados en realizar una visita técnica a los sitios de instalación ubicados en Asunción. Debido a que son los locales que mas unidades demandan, y atendiendo también, a que la cotización ya debe incluir precio de instalación y materiales conforme bien indica las especificaciones técnicas. El fin de la presente solicitud, es poder elaborar una planilla de precio, lo más adecuada posible a vuestro requerimiento. Por lo tanto, solicitamos amablemente, pueda ser habilitada una fecha de visita técnica a los sitios ubicados en Asunción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
Los oferentes podrán realizar las visitas técnicas que sean necesarias acompañados de los funcionarios del Dto. de Servicios en horario de 8:00 a 15:00 hs. para la verificación de las oficinas donde serán instalados los equipos.		

Consulta 7 - Instalacion de los Aires

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2023
Se solicita que sea eliminado el requisito de instalacion de los aires acondicionados, atendiendo a que la convocante no detalla los metros, lugares, materiales a ser utilizados en las instalaciones, ademas no es posible consignar un precio unitario por los aires ya que hay en diferentes departamentos, esto hace que el precio del aire de loma plata sea muy diferente al de asuncion, misiones etc, favor realizar correctamente el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
La Institución requiere que sean cotizados los trabajos de provisión, montaje y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado.		

Consulta 8 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2023
Se solicita la contestacion urgente de las consultas realizadas, ya que la convocante esta aguardando hasta el tope de consultas, para estirar el tope de protestas, se solicita las modificaciones solicitadas en las consultas, a fin de evitar impugaciones al llamado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2023
Se emiten las respuesta a las consulta recibidas, conforme a los plazos establecido en el SICP		