

Consultas Realizadas

Licitación 432758 - Adquisición de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.

Consulta 1 - Ítem 20 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aclarar si el alumbrado público que precisan de del tiempo abierto o cerrado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El alumbrado publico se precisa abierto | | |

Consulta 2 - Ítem 21 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aclarar si el capacitor que precisan es de 2,5 mf o 3,5 mf. En planilla de precios menciona 2,5 mf y en las EETT 3,5 mf. La capacidad para capacitores de ventiladores es de 2,5 mf. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En la planilla de precios tambien menciona 3,5 mf. | | |

Consulta 3 - Ítem 24 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| La convocante solicita foco led de 80w. Y en las EETT menciona lámpara de bajo consumo 105w. Solicitamos a la convocante aclarar si desea una lámpara led o lámpara de bajo consumo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Se precisa Foco led de 80w | | |

Consulta 4 - Ítem 35- EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aclarar de que longitud precisan la cinta aisladora. Las medidas comerciales son 5m, 10m, 20m | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El Item 34 seria y con la medida de 20m | | |

Consulta 5 - Ítem 39 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aceptar un artefacto de 24w . 6500k. - Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm): 280*280*28. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Segun la Especificacion tecnica, porque estaria modificando el precio que se cotizo y el tamaño del embutido. | | |

Consulta 6 - Ítem 42 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aceptar un artefacto de 24w . 6500k. - Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm): 280*280*28. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Segun la Especificacion tecnica, porque estaria modificando el precio que se cotizo y el tamaño del embutido. | | |

Consulta 7 - Ítem 56 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aclarar la temperatura de color de que desea. 3000k, 4000k, 6500k | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| El color que se desea es de 6500k | | |

Consulta 8 - Ítem 57 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aclarar la temperatura de color de que desea. 3000k, 4000k, 6500k | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| El color que se desea es de 6500k | | |

Consulta 9 - Ítem 58 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda aclarar la temperatura de color de que desea. 3000k, 4000k, 6500k | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| El color que se desea es de 6500k | | |

Consulta 10 - General

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante pueda extender el tiempo de consulta, el horario de publicación del llamado no brinda el tiempo suficiente en horas hábiles, para analizar las EETT. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Tendremos en cuenta para los siguientes llamados. | | |

Consulta 11 - TODOS LOS ITEMS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En relación al requisito de solicitud de muestras, solicitamos que del PBC pueda eliminarse esta solicitud, debido a la inviabilidad de presentar 61 items, Si lo que la entidad desea es garantizar la provisión , existen diversos mecanismos que otorga el pbc electrónico, como ser solicitud de catálogos, ficha técnica, así también avala la experiencia y provisiones satisfactorias. Es importante tener en cuenta que presentar 61 items resulta alto costo de muestras, ademas , los proveedores no contamos con ninguna garantía que los mismos se nos sean devueltos en perfecto estado. A modo ejemplo, quien garantiza que una muestra de reflector con costo de 1.000.000 , no se rompa, se raye o golpee, en que concepto facturamos ese bien?? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|--|--------------------|------------|
| SI, los cuales deberán ser recepcionados en la Facultad de Ciencias Económicas Departamento de Contrataciones 2 días hábiles de recibir la nota de pedido. La cantidad de muestra 1 uno por item DE ACUERDO A LO SOLICITADO. | | |

Consulta 12 - CONSULTA

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| EXHORTAMOS LA ENTIDAD PUEDA TENER EN CUENTA, QUE EL COSTO DE MUESTRAS DE 61 ITEM RESULTA UNA MUY ALTA INVERSIÓN PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE SON CALIFICABLES EN ESTE LLAMADO CONVOCADO POR LA FACULTAD. LAS CONDICIONES PUESTAS EN ESTE REQUISITO NOS LIMITAN LA PARTICIPACIÓN, DISMINUYENDO ASI LA PARTICIPACIÓN. TENER CUENTA QUE EN ESTOS TIEMPOS ,DEBEN SER OPTIMIZADO LOS RECURSOS INSTITUCIONALES CREANDO PLIEGOS MENOS RESTRICTIVOS PERO SIEMPRE GARANTIZANDO DE UNA U OTRA FORMA UNA PROVISIÓN OPTIMA , SIN QUE ESTO AFECTE LA PARTICIPACIÓN ASÍ TAMPOCO GASTOS INNECESARIOS EN PROCESOS LICITATORIOS QUE YA DE MAS SE ENCUENTRA SATURADO Y COMPETITIVO. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|--|--------------------|------------|
| SI, los cuales deberán ser recepcionados en la Facultad de Ciencias Económicas Departamento de Contrataciones 2 días hábiles de recibir la nota de pedido. La cantidad de muestra 1 uno por item DE ACUERDO A LO SOLICITADO. | | |

Consulta 13 - ITEM 60 Y 61

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS ACLARAR SI LA PRESENTACION DE LOS CABLES PREENSAMBLADOS SON POR METROS O POR ROLLOS? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|--|--------------------|------------|
| De acuerdo a la unidad de medida (metros). | | |

Consulta 14 - Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante solicitar catálogos y DDJJ de cumplir las especificaciones técnicas en vez de muestras de manera a poder dar participacion a las pequeñas empresas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-07-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

SI, los cuales deberán ser recepcionados en la Facultad de Ciencias Económicas Departamento de Contrataciones 2 días hábiles de recibir la nota de pedido. La cantidad de muestra 1 uno por item DE ACUERDO A LO SOLICITADO.