

Consultas Realizadas

Licitación 437369 - ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

Consulta 1 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2023
Se solicita sea por el total, atendiendo a las provisiones del llamado. Esto va a garantizar a la convocante que se provea en buenas condiciones lo solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Se solicita respetuosamente a los potenciales oferentes, adecuarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 2 - Montaje

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2023
Donde dice: con montaje de equipos compactos de 30 TR sobre soporte metalico y base de goma antivibratoria. La Institucion cuenta con el soporte metalicon con goma, o el adjudicado debe proveer?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
con respecto a su consulta, se indica que el adjudicado debe proveer el soporte y base de goma.		