

Consultas Realizadas

Licitación 438524 - Adquisición de panel led para sedes del Área Metropolitana del Ministerio Público- Ad Referéndum

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2024
En vista de que en el PBC, en el detalle del producto y especificaciones técnicas, indica "Panel LED de 36-48 W cuadrado de embutir,...", consultamos se podrá aceptar paneles de potencia dentro del rango de 36 a 48W, ya que se disponen en el mercado de por ejemplo paneles de 40W		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Nos mantenemos en las exigencias establecidas en la Especificaciones Técnicas del PBC		

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2024
Teniendo en cuenta el PBC, el apartado de detalle del producto y especificaciones técnicas, indica "...59,5 x 59,5cm y 60,5 x 60,5 cm.", consultamos se podrá aceptar medidas distintas dentro del rango de 59,5 x 59,5cm y 60,5 x 60,5 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Si se podrán aceptar dentro del rango de estas medidas. Favor remitirse a PBC version 3 en la Seccion Suministros y Especificaciones técnicas. Detalle del Producto Y Especificaciones técnicas: Panel LED de 36-48 W cuadrado de embutir, Luz Fría, 59,5 x 59,5cm y 60,5 x 60,5 cm., con 3200 LM como mínimo, Tensión 120/220., con todos sus soportes o clips. El material tiene que estar construido en metal y prolipopileno, de color blanco, con fijación de acero, grado de protección IP20 y contra impactos de IK03		

Consulta 3 - Consulta - Cotización de accesorios

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2024
Favor aclarar si en la provisión de los paneles se deben incluir los "clips o soportes" para embutir en cielorraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Todos los soportes , clips o materiales menores deben estar contemplados para la cotización. Ver Adenda N° 2		

Consulta 4 - Consulta - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2024
Favor confirmar si el material debe ser de acero y si una protección IP20 e IK03 sería suficiente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
<p>Se agregaron datos en la Suministros y Especificaciones técnicas Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas El cual queda redactado de la siguiente manera Panel LED de 36-48 W cuadrado de embutir, Luz Fría, 59,5 x 59,5cm y 60,5 x 60,5 cm., con 3200 LM como mínimo, Tensión 120/220., con todos sus soportes o clips. El material tiene que estar construido en metal y prolipopileno, de color blanco, con fijación de acero, grado de protección IP20 y contra impactos de IK03. Ver Adenda N° 02</p>		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2024
se solicita a la convocante aceptar tension de 175-265V teniendo en cuenta que la tesion en paraguay es de 220V y se garantiza asi rango en caso de bajas o altas tensiones		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
No aplica, nos mantenemos en las especificaciones Tecnicas del PBC version 3		

Consulta 6 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2024
<p>Experiencia requerida Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la venta de materiales eléctricos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto de la oferta en la presente licitación, de los años 2021,2022 y 2023</p> <p>solicitamos a la convocante que acepte experiencia den reparaciones y montajes de sistemas eléctricos en general ya que solo en sistemas led es muy limitante para dar mas oportunidad a las pequeñas y medianas empresas</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Nos mantenemos en lo solicitado en el PBC versión 3. " Demostrar la experiencia en la venta de materiales eléctricos con facturaciones de venta y / o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como minimo del monto de la oferta en la presente licitacion de los años 2021,2022 y 2023.		

Consulta 7 - Garantia de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2024
Favor aclarar el periodo de garantia de los bienes ya que en el PBC detalla que no aplica en el apartado "Periodo de validez de la Garantía de los bienes", pero en el apartado "Plazo de reposición de bienes" detalla que los bienes deben ser reparados o reemplazados "Dentro de los 5 (cinco) días corridos posteriores a la notificación de la irregularidad.", contradiciendo así el periodo de valides de garantia de los bienes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Se ha generado PBC versión 3 en la que se contempla este item. Favor remitirse a Datos de la Licitacion - Periodo de validez de la Garantia de los bienes. Ver Adenda N° 02		

Consulta 8 - Solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2024
Solicitamos pueda ser extendido el plazo de entrega , a fin de optimizar recursos la entidad , ya que a mayor plazo, los proveedores con capacidad de importación podrá obtener menores condiciones de venta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Nos mantenemos en el plazo de entrega establecido en el PBC, debido a la urgencia de la provisión de estos materiales.		

Consulta 9 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2024
Solicitamos respetuosamente a la entidad pueda ampliar el plazo de provisión a fin de obtener mejores ofertas entre 10 a 15 días una vez emitida la orden d compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Nos mantenemos en el plazo de entrega en lo establecido en el PBC, debido a la urgencia de la provisión de estos materiales.		

Consulta 10 - SOLICITUD

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2024
Seria bastante necesario pueda ser extendido el plazo de provisión, debido al volumen de adquisición que se esta solicitando. A fin de obtener mejores ofertas , seria beneficioso a la entidad , ya que a mas plazo , mejores precios vía importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2024
Nos mantenemos en el plazo de entrega en lo establecido en el PBC, debido a la urgencia de la provisión de estos materiales.		