

Consultas Realizadas

Licitación 439140 - Adquisición de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.

Consulta 1 - Tablero Metálico

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Pedimos amablemente a la convocante especificar si los tableros de los ítems 54 y 55, son de embutir o de adosar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Los tableros correspondientes a los ÍTEMS 54 y 55, son de embutir.		

Consulta 2 - ITEM 27 FOCO LED DE 80 W

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la presentación para el ítem 27 de un foco led de 80 a 90 W, en cumplimiento con todas las demás especificaciones técnicas del ítem mencionado, lo cual representa mejores características técnicas Esta solicitud se debe a que las potencias de las lámparas varían entre las diferentes marcas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas expuestas en el llamado.		

Consulta 3 - ITEM 65 AP SOLAR 250/300 W

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Solicitamos amablemente a la convocante considerar un rango de potencia de 200/300 W para el ITEM 65 (AP SOLAR 250/300 W), teniendo en cuenta los estándares de potencia dentro del mercado. Esto ayudaría a la convocante para contar con una mayor cantidad de ofertas dando así oportunidad a un mayor numero de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas expuestas en el llamado.		

Consulta 4 - ITEM 42 y 43

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
En el ITEM 42 (Tubo fluorescente de 40 W) y el ITEM 43 (Tubo fluorescente de LED de 18 W), las especificaciones técnicas menciona en UNIDAD DE MEDIDA "CAJA". Solicitamos a la convocante aclarar cuantas unidades de tubo fluorescente contiene cada caja, para cada ITEM 42 y 43		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Son mercaderías estándar donde las cantidades de la caja siempre contienen 25 unidades.		

Consulta 5 - PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Solicitamos a la convocante indicar el lugar de entrega de los productos, tanto de la primera como el de la segunda provisión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Lugar de Entrega de los productos: Departamento de Logística - Facultad de Ciencias Económicas - UNA. Dirección: Ruta Mcal Estigarribia Km 11,5 - Campus Universitario-UNA. Horario: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs - Lunes a Viernes.		

Consulta 6 - Condición de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Se solicita amablemente a la convocante detallar el lugar específico de entrega de los artefactos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Lugar de Entrega: Departamento de Logística - FCE UNA. Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia. Km 11,5 - Campus Universitario - UNA.		

Consulta 7 - Aclaración sobre cantidad de las cajas

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Solicitamos amablemente a la convocante especificar la cantidad que se considera por caja en los ítems 20, 41, 42, 43. Es decir, cuántas unidades serían en cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Son mercaderías estándar donde las cantidades de la caja siempre contienen 25 unidades.		

Consulta 8 - MUESTRA

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Teniendo en cuenta que se debe presentar muestra para cada ITEM cotizado, solicitamos en caso de adjudicación que las muestras presentadas sean consideradas como parte de la entrega de los bienes. Ya que, en algunos ítems el precio de referencia es elevado y la cantidad es poca. Siendo una unidad (muestra) ya relevante en el presupuesto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
Las muestras son solicitadas de acuerdo a la necesidad del convocante y en caso de Adjudicación, ya pasan a formar parte del plan de entrega de los bienes.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 42 Y 43

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2024
Se solicita a la convocante indicar las medidas de los tubos fluorescentes de los ITEMS 42 y 43		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2024
ÍTEM 42: Tubo Fluorescente de 40W, Medida Estándar de 120cm. ÍTEM 43: Tubo Fluorescente LED de 18W, medida estándar de 120cm.		