

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ESPECIFICACION TÉCNICA 01.20.30-115

Los Items corresponden a la misma numeración contenida en las Especificaciones Técnicas (EE.TT.)

ITEM	DESCRIPCION	EETT ANDE 01.20.30-115	OFERENTE
	Descripción	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPO GENERADOR ELECTRÓGENO DE 200 KVA PARA EL DESPACHO NACIONAL DE CARGAS.	
	Fabricante / Marca:		
	Modelo:		
	País de Fabricación:		
1	Generalidades		
1.1	Objetivo	Cumplimiento Obligatorio	
1,2	Información: El oferente deberá remitir junto con su oferta, toda la información posible sobre los productos ofertados, sean estos en forma de diseños, esquemas, diagramas, planillas, descripciones, catálogos, listas, certificados de cumplimiento de estándares; estos, serán complementarios para el análisis y evaluación final junto con la planilla de datos garantizados.	Cumplimiento Obligatorio	
1,3	Alcance	Cumplimiento Obligatorio	
2	DESCRIPCION DE BIENES:		
2.1	Suministro		
2.1.1	Equipamiento:deberá estar sujeto a los siguientes requerimientos generales		
2.1.1.1	Potencia aparente de salida:	≥ 200 KVA	
2.1.1.2	Potencia real de salida:	≥ 160 KW	
2.1.1.3	Número de Fases:	3 (Trifásico) + Neutro + Tierra	
2.1.1.4	Tensión de salida (Voltaje AC):	380 Vac	
2.1.1.5	Frecuencia de la tensión de salida:	50 Hz	
2.1.1.6	Autonomía:	≥ 12 Horas a 75% de la capacidad de carga.	
2.1.1.7	Capacidad del Tanque de combustible:	Acorde al requerimiento de la autonomía solicitada (Especificar capacidad del tanque)	
2.1.2	El equipamiento deberá estar sujeto a los requerimientos técnicos.	Cumplimiento Obligatorio Conforme al Anexo 2	
2.2.	Normativas Internacionales a las cuales el equipamiento estará sujeto:		
	ISO 8528 El Generador deberá estar diseñado y construido para disponibilizar una potencia de emergencia en carga	Cumplimiento Obligatorio.	
2,3	Descripción de Cantidades	Cumplimiento Obligatorio Conforme al Anexo 3	
2,4	Accesorios	Cumplimiento Obligatorio Conforme al Anexo 4	
2,4	Módulos de Repuestos	Cumplimiento Obligatorio Conforme al Anexo 5	